

**Stadtwerke Teterow GmbH
als Betriebsführer des
Zweckverbandes "Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz"**

Die Einwohner der im Spülplan ausgewiesenen Orte werden darauf hingewiesen, dass vom

**15.06.2026 bis zum 25.06.2026
jeweils in der Zeit von 7.00 - 17.00 Uhr
Rohrnetzspülungen**

durchgeführt werden.

Es wird gebeten, in dieser Zeit beim Waschen der Wäsche darauf zu achten, dass mit Eintrübungen und Druckschwankungen zu rechnen ist. Bei den Arbeiten sind die Wasserhähne geschlossen zu halten. Für die Spülung wird ein Kompressor eingesetzt. Eine zeitweilige Lärmbelästigung ist unvermeidlich. Nach Abschluss der Arbeiten ist von jedem Eigentümer/Verwalter eine Spülung der Anschlussleitung durchzuführen. Wir bitten um Verständnis und Unterstützung für diese notwendige Maßnahme.

15.06.2026	Sukow- Marienhof
16.06.-17.06.2026	Jördenstorf, TW- ÜL Jördenstorf-Schwasdorf, Schwasdorf, Poggelow, Stierow Schrödershof
18.06.2026	TW- ÜL Jördenstorf- Klenz, Klenz, Gehmkendorf
19.06.2026	TW- ÜL Klenz-Klein Markow, Klein Markow, Klein Wüstenfelde
22.06.-23.06.2026	Groß Wüstenfelde, Reisaus, Rabenhorst, TW- ÜL Groß Wüstenfelde – Vietschow, Vietschow
24.06.-25.06.2026	TW-ÜL Groß Wüstenfelde- Schwetzin, Schwetzin, Schwetzin - Forsthof, TW- ÜL Schwetzin- Mühlenhof, Mühlenhof
22.07.-23.07.2026	TW- ÜL Granzow-Remlin, Remlin

Wir möchten Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass auch die umliegenden Orte der angegebenen Dörfer jeweils zeitweise von Druckschwankungen betroffen sein könnten.

Wir bitten Sie, nachfolgende Empfehlungen zur Vermeidung von Störungen an Ihrer Hausinstallation zu beachten:

Vor Beginn der Rohrnetzspülung

- Wasservorräte entsprechend Ihrem Bedarf vorhalten
- das Absperrventil hinter dem Wasserzähler (in Fließrichtung gesehen) schließen

Während der Rohrnetzspülung

- alle Wasserentnahmestellen geschlossen halten

Nach Ende der Rohrnetzspülung

- das Absperrventil wieder öffnen und über die Entleerungsarmatur hinter dem Wasserzähler die Klarspülung des Wassers vornehmen
- die am höchsten gelegene Wasserentnahmestelle öffnen, damit die eventuell vorhandene Luft entweichen kann

Während der Spülarbeiten können Wassereintrübungen (Braunfärbung) und Druckschwankungen auftreten.

Wir bitten für die Einschränkung der Trinkwasserversorgung um Ihr Verständnis.

Auskünfte erhalten Sie unter den Telefon-Nr.: 0 39 96/15 33-32 und 0151/ 538 614 92.

Ihre Stadtwerke Teterow GmbH

