

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
AGFW Arbeitsblatt FW 309-1, FW 309-5 und FW 309-7 (Mai 2021) für das

Fernwärmenetz

der

Stadtwerke Teterow GmbH
Gasstraße 26
17166 Teterow

Emissionsfaktor $f_{\text{CO}_2, \text{FW}}$ nach § 22 Anlage 9 GEG und AGFW FW 309-7	0 g/kWh
Primärenergiefaktor $f_{\text{P,FW, AGFW}}$ nach AGFW FW 309-1, 309-7 und § 22 Absatz 2 GEG	0,00
Primärenergiefaktor $f_{\text{P,FW, GEG}}$ nach § 22 Absatz 3 GEG (Kappung)	0,21 (zu verwenden)
Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung	86,8 %
Anteil der Wärmeerzeugung aus fossilem Heizöl	0,0 %
Erneuerbaren-Anteil der Wärmeerzeugung	86,8 %

Die Berechnung basiert auf Bilanzdaten der Jahre 2019, 2020 und 2021.

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix gemäß AGFW FW 309-7 bis zum 31.12.2031 gültig.

Nummer des Prüfberichtes: 8000683608 /123ZGB002
Hamburg, den 01.02.2023

i. A.

prüfende Sachverständige
(f_{P} -Gutachter-Nr.: FW 609 - 135)

Wir unterschreiben digital. Auf der TÜV NORD Webseite <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/kunden-login/digitale-signatur/> erklärt eine Schritt für Schritt Anleitung wie die TÜV Zertifikate verifiziert werden.

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31 - 22525 Hamburg
Tel.: 040 / 8557 - 2491 Fax.: 040 / 8557 - 2116